



# Wartungsplan für Industrieverdichter

(Wartungskit-Versionen: siehe letzte Seite)

**BAUER**  
KOMPRESSOREN

Quality. Our DNA

Im WS enthalten:	Wartungssatzbezeichnung:	a1	ab1	a1	abc1	a1	ab1	a1	abc1	abcd1	abcde1
	Wartungs- und Prüfarbeiten nach Kalender**:	Jährlich	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	6 Jahre	7 Jahre	8 Jahre	16 Jahre	32 Jahre
	Wartungs- und Prüfarbeiten nach Betriebsstunden**:	1.000h	2.000h	3.000h	4.000h	5.000h	6.000h	7.000h	8.000h	16.000h	32.000h
	Abscheider reinigen, Kondensatbehälter leeren – auf Beschädigung prüfen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
a1	Ansaugfiltereinsatz tauschen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
*	Antriebskupplung direkt gekuppelte Blöcke tauschen								X	X	X
	Antriebsriemen prüfen	X	X	X		X	X	X			
*	Antriebsriemen tauschen				X				X	X	X
	Dichtigkeits- und allgemeine Sichtprüfung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
a1	Dichtungen und O-Ringe laut Bestückung im Wartungssatz tauschen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
c1	Dichtungen und O-Ringe laut Bestückung im Wartungssatz tauschen				X				X	X	X
*	Druckbehälter nach Erreichen der zulässigen Lastzyklen tauschen	<b>Entsprechend der DGRL</b>									
	Druckbehälter nach DGRL prüfen					X					
	Druckbehälter Sichtprüfung, Betriebsstunden und Lastzyklen erfassen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
*	Druckhalteventil Funktion prüfen, ggf. separaten Wartungssatz verwenden	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Druckschalter Funktion und Einstellung prüfen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Druckschläuche / Schläuche auf Dichtigkeit und Beschädigungen prüfen	<b>Alle 6 Monate</b>									
*	Druckschläuche / Schläuche tauschen	<b>Alle 6 Jahre</b>									
	Drucksensoren Funktion prüfen (wenn vorhanden)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Elektrische Klemmverbindungen auf festen Sitz prüfen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Elektromotor nachschmieren (wenn Schmiernippel vorhanden)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
*	Filtereinsatz im Endabscheider tauschen, ggf. separat bestellen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
*	Filterpatrone – bzw. Trocknermaterial des Filtersystems tauschen	<b>Nach Bedarf / Sättigung des Filtersystems</b>									
	Funktionsprüfung, Endkontrolle, Probelauf	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
*	KAA überholen und prüfen, ggf. separate Wartungssätze verwenden	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kolbenbüchse prüfen	X		X		X		X			
b1	Kolbenbüchse tauschen		X		X		X		X	X	X
	Kühlmittelstand prüfen / auffüllen (Flüssigkeitsgekühlte Anlagen)	X	X	X	X	X	X	X			
*	Kühlmittel tauschen								X	X	X

\*nicht im Block – Wartungssatz enthalten. Diese Teile müssen separat bestellt werden. Wartungsabstände zwischen 16 bis 32 Jahren / 16.000h bis 32.000h entsprechend den vorherigen Wartungsintervallen.

\*\*Wartungs- und Prüfarbeiten entsprechend dem Intervall der früher eintritt (Kalender ODER Betriebsstunden).

Wartungskit-Versionen: siehe letzte Seite



# Wartungsplan für Industrieverdichter

(Wartungskit-Versionen: siehe letzte Seite)

**BAUER**  
KOMPRESSOREN

Quality. Our DNA

Im WS enthalten:	Wartungssatzbezeichnung:	a1	ab1	a1	abc1	a1	ab1	a1	abc1	abcd1	abcde1	
	Wartungs- und Prüfarbeiten nach Kalender**:	Jährlich	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	6 Jahre	7 Jahre	8 Jahre	16 Jahre	32 Jahre	
	Wartungs- und Prüfarbeiten nach Betriebsstunden**:	1.000h	2.000h	3.000h	4.000h	5.000h	6.000h	7.000h	8.000h	16.000h	32.000h	
	Lüfterradflügel prüfen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
*	Lüfterradflügel tauschen (wenn möglich)	<b>Alle 10 Jahre</b>										
	Manometer Funktion und Genauigkeit prüfen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Not-Aus-Schalter Funktion prüfen (wenn vorhanden)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Öleinspritzdüsen reinigen und prüfen – bei Beschädigung tauschen	x	x	x	x	x	x	x				
*	Öleinspritzdüsen tauschen								x	x	x	
a1	Ölfilterpatrone tauschen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
*	Ölwechsel (Mineral)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
*	Ölwechsel (Synthetik)		x		x		x		x	x	x	
d1	Pleuel austauschen bzw. Lager (K28.XX) wechseln	<b>Nach Bedarf</b>									x	x
	Saug- und Druckventile aller Verdichterstufen prüfen	x		x		x		x				
b1	Saug- und Druckventile aller Verdichterstufen tauschen		x		x		x		x	x	x	
*	Sicherheitsventile prüfen, wenn keine Prüfmöglichkeit → tauschen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Temperatursensoren Funktion prüfen (falls vorhanden)				x				x	x	x	
e1	Triebwerk bzw. Pleuel, Pleuellager, Pleuellager tauschen										x	
	Verschraubungen Festigkeit prüfen – mit entsprechendem Drehmoment anziehen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Vibrationsdämpfer Funktion prüfen – bei Beschädigung tauschen	x	x	x	x	x	x	x				
*	Vibrationsdämpfer tauschen								x	x	x	
	Wartungsbericht anfertigen, Wartungsaufkleber anbringen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Wasserdruck im Kühlsystem prüfen (Flüssigkeitsgekühlte Anlagen)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Zwischendrucke aller Verdichterstufen und Öldruck prüfen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
d1	Zylinder und Pleuelringe tauschen (immer gemeinsam tauschen)	<b>Nach Bedarf</b>									x	x
	Zylinder und Pleuelringe Verschleiß prüfen				x				x			

\*nicht im Block – Wartungssatz enthalten. Diese Teile müssen separat bestellt werden. Wartungsabstände zwischen 16 und 32 Jahren / 16.000h und 32.000h entsprechend den vorherigen Wartungsintervallen.

\*\*Wartungs- und Prüfarbeiten entsprechend dem Intervall der früher eintritt (Kalender ODER Betriebsstunden).

## Wartungs-Kit-Versionen:

A- Atemluft-Anwendungen	(Tauchen, Feuerwehr....)	Wartungsintervall: 500h
D- Trockene Gase	(Stickstoff, Argon....)	Wartungsintervall: 1.000h
G- Gas-Anwendungen	(Erdgas)	Wartungsintervall: 2.000h
He- Helium-Anwendungen	(Helium; auch für G-Anlagen mit He-Anwendung)	Wartungsintervall: 1.000h
I- Industrie-Anwendungen	(Industrie-Luftanwendungen bzw. restliche/andere Anwendungen)	Wartungsintervall: 1.000h